



Государственному инспектору
Петровского района СК
по пожарному надзору
старшему лейтенанту внутренней службы
Козырь Д.А.

Информация

по выполнению предписания № 17/1/6 от 22.03.2017г.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 39 «Золотой петушок» с. Гофицкое было рассмотрено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 22.03.2017г. № 17/1/6.

Были приняты следующие меры:

№ п/п	Нарушение	Принятые меры	Сроки исполнения
1	Высота ограждения марша наружных пожарных лестниц не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009	Составлен локальный сметный расчет на ремонт лестничного ограждения. Запрошены дополнительные денежные средства в отделе образования администрации Петровского муниципального района.	Выполнено
2	Состояние грунтовочного и лакокрасочного покрытия металлических конструкций лестниц не обеспечивает их защиту от коррозии.	Составлен локальный сметный расчет на ремонт лестничного ограждения. Запрошены дополнительные денежные средства в отделе образования администрации Петровского муниципального района.	Выполнено
3	На объекте не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной	Отправлена заявка на проведение экспертизы огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли зданий в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю	Выполнено

	обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли зданий.	совместного	
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям правил, нормативных документов по пожарной безопасности.	Утверждена новая инструкция по пожарной безопасности МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» с. Гофицкое (Приказ № 59 от 22.03.2017г.) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».	Выполнено
5	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	Утверждена новая инструкция по пожарной безопасности МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» с. Гофицкое (Приказ № 59 от 22.03.2017г.) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», в которой указаны лица, ответственные за пожарную безопасность.	Выполнено
6	Отсутствуют документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума у назначенного должностного лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте.	Составлена заявка на обучение ответственного за пожарную безопасность в ДОУ. Запрошены дополнительные денежные средства в отделе образования администрации Петровского муниципального района.	Выполнено
7	Система пожарной автоматики детского сада не осуществляет дублирования	Выделены денежные средства на приобретение системы «Стрелец-мониторинг». Планируется проведение	Выполнено

	сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	совместного электронного аукциона для нескольких образовательных организаций Петровского муниципального района	
8	В помещении электрощитовой, коридоре при входе в помещение кухни эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	На светильники, находящиеся в помещении электрощитовой, коридоре при входе в помещение кухни установлены колпаки (рассеиватели).	Выполнено
9	На огнетушителях, имеющихся на объекте, отсутствует порядковый номер.	На огнетушителях, имеющихся на объекте, проставлен порядковый номер.	Выполнено

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 «Золотой петушок» с. Гофишково



(Handwritten signature)

А.А. Лихачева