



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району),  
Петровский район, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № /17/1/6/**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39  
«Золотой петушок» с.Гофицкое в лице законного представителя юридического лица**

**Лихачевой Анны Алексеевны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности управления  
надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому  
району) подполковника внутренней службы Ульяникова Владимира Анатольевича №17 от 22.02.2017  
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 03.03.2017 года по 14.03.2017 года проведена плановая проверка государственным инспектором  
Петровского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Козырь  
Дмитрием Александровичем, зданий, помещений и территории Муниципального казенного  
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 «Золотой петушок» с.Гофицкое,  
расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое, ул. Новая, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МКДОУ детский сад № 39 «Золотой петушок» с. Гофицкое Лихачевой  
Анной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Высоту ограждения марша наружных пожарной лестниц выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009.	(ст. 151 ФЗ 123; п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009; п. 24 ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г. ✓	
2	Обеспечить состояние грунтовочного и лакокрасочного покрытия металлических конструкций лестниц их защиту от коррозии.	(ст. 151 ФЗ 123; п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009; п. 24 ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от	20.10.2017г. ✓	



		25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).		
3	На объекте обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли зданий.	(п. 21 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г.	
4	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать на основе правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	(п. 460 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г.	
5	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.	(п. 462 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г.	
6	Пройти обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума назначенному должностному лицу ответственным за пожарную безопасность на объекте.	(п. 3 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г.	
7	В помещении электрощитовой, коридоре при входе в помещение кухни оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	(п. 42 «в» ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г.	
8	Огнетушителям имеющимся на объекте присвоить порядковый номер.	(п. 475 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.10.2017г.	
9	Систему пожарной автоматики детского сада выполнить с дублированием сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ч.7 статьи 83 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	20.10.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Петровского района по пожарному надзору  
Козырь Д.А.



(подпись)  
М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил(а):**

Заведующая МКДОУ детский сад  
№ 39 «Золотой петушок» с. Гофицкое  
Лихачева Анна Алексеевна  
14.03.2017 года

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)